


جناب آقای مهندس مرادی

رئیس محترم دفتر نمایندگی قائمشهر

موضوع: تفکیک کنتورهای گاز خانگی

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۱۹۹۸۶-۵۲۱-۹۱ مورخ ۹۱/۸/۷ به اطلاع می‌رساند در جریان مستقل نمودن کنتور گاز آپارتمانها با توجه به اینکه شیر اصلی آن کنتور نقش شیر قطع کن را ایفا می‌کند در صورت فاصله مناسب نیازی به شیر قطع کن جدید ندارد در هر حال نظر بازرس محترم گاز در تعیین فاصله ملاک عمل می‌باشد. (ف.گ ۹۱/۸/۱۵)


مصطفی خاوری زاده
رئیس سازمان

رونوشت:

- گروه تخصصی مکانیک جهت آگاهی
- کلیه دفاتر نمایندگی جهت اطلاع و اقدام
- روابط عمومی
- واحد تأسیسات

اقدام کننده: آقای متانی